Accessori	Descrizione	Uso	Cod.	Prezzo €
	Kit centralina BM8 per il funzionamento a compensazione climatica - Funzionamento a compensazione climatica con sonda esterna per caldaia - Ottimizzatore inizio periodo riscaldamento - Orologio con 6 programmi giornalieri - Due programmi settimanali - Programma vacanze - Priorità acqua calda sanitaria - Possibilità di installazione a distanza - Ciclo anti legionella - Avvio riscaldamento con comando a mezzo telefono - Codice con lingua nazionale (6 lingue) Fornitura compresa di: - Manuale tecnico - Scatola fissaggio a muro - Sonda esterna - Sonda bollitore - Cavo collegamento bus		12009632	**380,00**
	Kit centralina E8 per il controllo aggiuntivo due circuiti secondari - Tutte le funzioni previste per la centralina a compensazione climatica - Display retroilluminato - Struttura del menù visualizzata a display - Cambio automatico ora solare/legale - Visualizzazione parametri/valori sottoforma di testo - Regolazione e controllo di due circuiti secondari con comanado sulle relative pompe ed eventuali valvole miscelatrici - Programmazione cicli e regolazione curva di lavoro indipendente per ogni singolo circuito secondario - Tramite utilizzo del modulo BM8 controllo della temperatura ambiente di ogni zona - Comando pompa ricircolo A.C.S. programmabile - Funzione "Service" (avviso di manutenzione) Fornitura compresa di: - Manuale tecnico - Sonda esterna - Sonda bollitore - n. 2 sonde mandate circuiti secondari - Cavo collegamento bus - **Quadro di fissaggio a parete** precablato con morsettiera numerata, Grado di protezione elettrica IP40		12083079	**830,00**

	SERVIZIO CONSULENZA CALDAIE CASCATA RENDAMAX		SC31241	350,00

Accessorio	Descrizione	Impiego	Cod.	Prezzo €
Un circuito riscaldamento diretto	**Circuito riscaldamento HK DN 32 – 60 / 60 E***** Dotazione: pompa di circolazione riscaldamento a tre stadi o a regolazione elettronica, organo di chiusura, valvola di ritegno, termometro, isolamento in PPS	Gruppi pompa DN 32		
	con pompa di circolazione UPS 32 x 60 **HK DN 32 – 60**	C	12042753	
	con pompa di circolazione UPE 32 x 60* **HK DN 32 – 60E**	A	12042764	
Un circuito riscaldamento con miscelatore motorizzato a 3 vie	**Circuito miscelato MK3 DN 32 – 60 / 60E***** Dotazione: pompa di circolazione riscaldamento a tre stadi o a regolazione elettronica, organo di chiusura, valvola di ritegno e termometro, miscelatore a 3 vie con attuatore e sonda di mandata, isolamento in PPS	Gruppi pompa DN 32		
	con pompa di circolazione UPS 25 x 60 **MK3 DN 32 – 60**	C	12042808	
	con pompa di circolazione UPE 32 x 60* **MK3 DN 32 – 60E**	A	12042819	
	Collettore VT2 DN 32 2 circuiti riscaldamento con disaeratore manuale, valvola di sicurezza e manometro	Gruppi pompa DN 32	12043160	
	Collettore VT3 DN 32 3 circuiti riscaldamento con disaeratore manuale, valvola di sicurezza e manometro	Gruppi pompa DN 32	12043171	
	Supporto a parete VR DN 32	Gruppi pompa DN 32	12043171	
	Valvola di sovrapressione DN 32/25	Gruppi pompa DN 32/25	12042885	

*E = pompa elettronica autoregolante in funzione delle pressioni
*** Ordinare separatamente cavo di collegamento e sonde (vedi gruppi pompa)

Accessorio	Descrizione	Impiego	Cod.	Prezzo €
	Gruppo pompa HK DN 40-30 Dotazione: pompa di circolazione riscaldamento a tre stadi o a regolazione elettronica, organo di chiusura, valvola di ritegno nel ritorno, termometro, isolamento in PPS **UPS 40-30 F** con pompa di circolazione UPS25 x 40	R600 D	3730073	
	Gruppo pompa HK DN 40 Dotazione: pompa di circolazione riscaldamento a tre stadi o a regolazione elettronica, organo di chiusura, valvola di ritegno nel ritorno, termometro, isolamento in PPS **MAGNA UPE 40-120 F** max 210 kW, ΔT 20K, Δp 23 kPa	R600 A	3730074	
	Gruppo pompa MK, DN 40 Dotazione: pompa di circolazione riscaldamento a tre stadi o a regolazione elettronica, organo di chiusura, valvola di ritegno e termometro, miscelatore a 3 vie con attuatore e sonda di mandata, isolamento in PPS **MAGNA UPE 40-120 F** max 160 kW, ΔT 20 K, Δp 23 kPa	R600 A	3730075	
	Collettore VT2, DN 40 PN 6 2 circuiti riscaldamento con isolamento max 230 kW, ΔT 20 K, Δp 11 kPa	gruppi pompa DN40	12002523	
	Collettore VT3, DN 40 PN 6 3 circuiti riscaldamento con isolamento max 230 kW, ΔT 20 K, Δp 11 kPa	gruppi pompa DN40	12002524	
	Supporto a parete 2 pezzi	gruppi pompa DN40	12002525	
	Supporto a basamento altezza regolabile da 800-1100 mm 2 pezzi	collettori	12002526	
	Riduzione DN 40/ DN 32 2 pezzi		12002527	

Accessori	Descrizione	Uso	Cod.	Prezzo €
	Box di neutralizzazione DN2 per la condensa adatto per **caldaie a gasa condensazione** fino a max. 450 kW incl. granulato, e tubi di collegamento dimensioni (L x P x A) 420 x 300 x 240 mm		3580794	
	Box di neutralizzazione DN3 per la condensa adatto per **caldaie a gasa condensazione** fino a max. 1500 kW incl. granulato, tubo flessibile di adduzione DN 32 di 1,5 m, tubo flessibile di scarico DN 32 di 1 m e adattatore caldaia (da ø 40 a DN 32), dimensioni (L x P x A) 640 x 400 x 240 mm		3590029	
	Box di neutralizzazione HN1.5 con pompa per condensa adatto per **caldaie a gasa condensazione** fino a max. 280 kW incl. granulato,tubo flessibile di adduzione DN 19 di 1,5 m, tubo flessibile di scarico DN 10 di 3 m e adattatore caldaia (da ø 40 a DN 19), dimensioni (L x P x A) 410 x 300 x 290 mm, allacciamento elettrico 230 V/ 50 Hz, potenza assorbita 39,6 W, prevalenza max. 6 m		3580796	
	Box di neutralizzazione HN2.5 con pompa per condensa adatto per **caldaie a gasa condensazione** fino a max. 540 kW incl. 50 kg litri di granulato, tubo flessibile di adduzione DN 19 di 1,5 m, tubo flessibile di scarico DN 19 di 3 m e adattatore caldaia(da ø 40 a DN 19), dimensioni (L x P x A) 640 x 400 x 240 mm, allacciamento elettrico 230 V/ 50 Hz, potenza assorbita 150 W, prevalenza max. 3 m		3580797	
	10 kg di granulato neutralizzante, confezione di ricambio		3590033	

Funzionalità regolazioni

● Presente ○ Non previsto ✳ Con E8 e BM8 la pompa ACS è comandata dal KM628

Accessori	Regolatore caldaia (KM 628)	con E8	con KKM8	con BM8
Temperatura di mandata costante	●	○	○	○
Comando esterno 0-10 V	●	○	●	○
Comando valvola gas esterna	●	●	●	●
Lettura percentuale potenza tramite segnalatore 0-10 V	○	○	○	○
Fermo caldaia tramite sicurezze esterne	●	●	●	●
Blocco caldaia tramite sicurezze esterne	●	●	●	●
Avviso anomalia collettiva	●	●	●	●
Regolazione climatica con riduzione notturna	○	●	●	●
Programma vacanze	○	●	●	●
Regolazione di due circuiti riscaldamento con curve separate	○	●	●	○
Priorità di inserimento ACS	●	●	●	●
Priorità di inserimento ACS temporizzata	○	●	●	●
Comando pompa di carico ACS	●	●	●	●
Monitoraggio temperatura ACS con termostato	●	●	●	●
Monitoraggio temperatura ACS con sonda	●	●	●	●
Circuito antilegionella	○	●	●	●
Inserimento in cascata fino a 8 generatori	○	○	●	○
Modulo di comando per ogni circuito riscaldamento (unità ambiente BM8)	○	Accessorio	Accessorio	----
Sonda collettore di equilibramento	○	○	●	○
Sonda esterna	○	●	●	●
Sonda bollitore	○	●	●	●
Sonda mandata 1	○	●	●	○
Sonda mandata 2	○	●	●	○
Osservazioni	Con E8 la pompa ACS è comandata dal KM628			